

## いわき市との公害防止協定に基づくばい煙発生施設の測定結果情報の公開について

ばいじんに関して四半期ごとに関わき市へ報告を行っておりますが、その測定結果については下表の通りとなっています。  
(ホームページへの公開については2016年度より実施)

表. ばいじん測定結果(3年分)

測定項目	ばいじん g/m <sup>3</sup> N		
	4B	PB-1	PB-2
2021/5/7	0.0021		
2021/6/30	0.0011		
2021/8/25	0.0012		
2021/10/19	0.0016		
2021/12/10	0.0010		
2022/2/1	0.0012		
2022/4/26	0.0009		
2022/6/10	0.0025		
2022/8/3	0.0008		
2022/9/26	0.0011		
2022/11/18	0.0015		
2023/1/6	0.0018		
2023/3/2	0.0044		
2023/4/25	0.0058		
2023/5/24	0.0011		
2023/6/2		0.004	
2023/7/18	0.0021		
2023/9/11	0.0024		
2023/9/29			0.023
2023/11/13		0.002	
2023/11/17			0.005
2023/12/7	0.0014		
2024/1/31	0.0018		
2024/4/4		0.003	
2024/4/5			0.003
2024/4/24	0.0032		
2024/6/17	0.0033		

大気汚染防止法ばいじん排出基準  
PB-1,PB-2 : 0.25g/m<sup>3</sup>N  
4B : 0.10g/m<sup>3</sup>N

※4B=4号ボイラー(発電・蒸気) PB-1=パッケージボイラー-1(蒸気) PB-2=パッケージボイラー-2(蒸気)